

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ

**ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Республике Алтай»**

И.Ю. Зубюк

02.08.2022



**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ**
№ 8410 от 2 августа 2022 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель)*: МУП "Кристалл" МО "Майминский район" (ИНН 0400006310 ОГРН 1170400004961)

2. Юридический адрес*: Республика Алтай, Майминский район, с. Майма, ул. Заводская, д. 33, офис 3

3. Наименование образца (пробы)*:
Вода из скважины с разводящей сетью

4. Место отбора*: Скважина Г 10/87, Республика Алтай, Майминский район, с. Карасук, пер. Нагорный

5. Условия отбора, доставки*

Дата и время отбора*:

27.07.2022 с 12:00 до 12:05

Ф.И.О., должность*: Шестаков И.А., представитель заказчика

Условия доставки*: автотранспорт; температура 7,8°C

Дата и время доставки в ИЛЦ: 27.07.2022 14:05

НД на отбор проб:

- "Отсутствует".

6. Дополнительные сведения*:

Цель исследований, основание: хоздоговорная, договор № 368 от 18.01.2022

Заявление(заявка) № 98 от 18.01.2022

Проба № 8410: Контактная информация: тел +7388-44-21-3-25

Информация в протокол внесена на основании акта отбора проб заявителя. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (ам);

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку*:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 8410.B.02.B.07.22

9. НД на методы исследований, подготовку проб:

ГОСТ 31955.1-2013 Вода питьевая. Обнаружение и количественный учет Escherichia coli и колиформных бактерий. п. 8
МУК 4.2.1018-01 "Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды."

10. Средства измерений, испытательное оборудование:

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер	Номер в Госреестре	№ свидетельства о поверке, протокола об аттестации	Срок действия
-------	----------------------	-----------------	-----------------------	--	------------------

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер	Номер в Госреестре	№ свидетельства о поверке, протокола об аттестации	Срок действия
1	Термостат электрический суховоздушный ТС-1/80 СПУ	17945	-	363593 от 16.03.2022	15.03.2023
2	Термостат электрический суховоздушный ТС-200 СПУ	207	-	363650 от 17.03.2022	16.03.2023


11. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

12. Место осуществления деятельности: Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д 173/2, Лаборатория бактериологических и паразитологических исследований.

13. Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Дата поступления 27.07.2022 14:40 Регистрационный номер 8410 Испытания проведены по адресу :Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д 173/2, Лаборатория бактериологических и паразитологических исследований. Дата начала испытаний 27.07.2022 14:50 Дата выдачи результатов 29.07.2022 14:21					
1	Escherichia coli	КОЕ/100см ³	не обнаружено	отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013 п. 8
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
3	Общее число микроорганизмов	КОЕ/см ³	0	не более 50	МУК 4.2.1018-01
Испытания проводил(и): Боровихина А. А., врач-бактериолог ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай"					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

 Уфимцева О. В. инженер ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай"

«КОНЕЦ ДОКУМЕНТА».

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ

**ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Республике Алтай»**

И.Ю. Зубюк

02.08.2022



**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ**
№ 8427 от 2 августа 2022 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель)*: МУП "Кристалл" МО "Майминский район" (ИНН 0400006310 ОГРН 1170400004961)

2. Юридический адрес*: Республика Алтай, Майминский район, с. Майма, ул. Заводская, д. 33, офис 3

3. Наименование образца (пробы)*:
Вода из скважины с разводящей сетью

4. Место отбора*: Скважина БС 6-2006, Республика Алтай, Майминский район, с. Урлу-Аспак, ул. Лесхозная

5. Условия отбора, доставки*

Дата и время отбора*:

27.07.2022 с 10:55 до 11:00

Ф.И.О., должность*: Шестаков И.А., представитель заказчика

Условия доставки*: автотранспорт; температура 7,8°C

Дата и время доставки в ИЛЦ: 27.07.2022 14:05

НД на отбор проб:

- "Отсутствует".

6. Дополнительные сведения*:

Цель исследований, основание: хоздоговорная, договор № 368 от 18.01.2022

Заявление(заявка) № 98 от 18.01.2022

Проба № 8427: Контактная информация: тел +7388-44-21-3-25

Информация в протокол внесена на основании акта отбора проб заявителя. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (ам);

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку*:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 8427..В.02.Б.07.22

9. НД на методы исследований, подготовку проб:

ГОСТ 31955.1-2013 Вода питьевая. Обнаружение и количественный учет Escherichia coli и колиформных бактерий. п. 8
МУК 4.2.1018-01 "Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды."

10. Средства измерений, испытательное оборудование:

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер	Номер в Госреестре	№ свидетельства о проверке, протокола об аттестации	Срок действия
-------	----------------------	-----------------	-----------------------	---	------------------

Протокол(ы) № 8427 распечатан 02.08.2022

стр. 1 из 2

Значком * отмечена информация предоставленная заказчиком.
За предоставленную информацию и отбор объектов испытаний (проб/образцов) заказчиком
испытательный лабораторный центр ответственности не несет.

Результат распространяется на испытанный образец.

Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ.

Ф 02-46 Издание: № 6-2021

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер	Номер в Госреестре	№ свидетельства о поверке, протокола об аттестации	Срок действия
1	Термостат электрический суховоздушный ТС-1/80 СПУ	17945	-	363593 от 16.03.2022	15.03.2023
2	Термостат электрический суховоздушный ТС-200 СПУ	207	-	363650 от 17.03.2022	16.03.2023

11. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

12. Место осуществления деятельности: Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д 173/2, Лаборатория бактериологических и паразитологических исследований.

13. Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Дата поступления 27.07.2022 14:40 Регистрационный номер 8427 Испытания проведены по адресу :Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д 173/2, Лаборатория бактериологических и паразитологических исследований. Дата начала испытаний 27.07.2022 14:50 Дата выдачи результатов 29.07.2022 14:23					
1	Escherichia coli	КОЕ/100см ³	не обнаружено	отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013 п. 8
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
3	Общее число микроорганизмов	КОЕ/см ³	0	не более 50	МУК 4.2.1018-01
Испытания проводил(и): Боровихина А. А., врач-бактериолог ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай"					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

 Уфимцева О. В. инженер ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай"

«КОНЕЦ ДОКУМЕНТА».

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Республике Алтай»

И.Ю. Зубюк

02.08.2022



**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ**
№ 8428 от 2 августа 2022 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель)*: МУП "Кристалл" МО "Майминский район" (ИНН 0400006310 ОГРН 1170400004961)

2. Юридический адрес*: Республика Алтай, Майминский район, с. Майма, ул. Заводская, д. 33, офис 3

3. Наименование образца (пробы)*:
Вода из скважины с разводящей сетью

4. Место отбора*: Скважина Г 9/85, Республика Алтай, Майминский район, с. Александровка, ул. Центральная

5. Условия отбора, доставки*

Дата и время отбора*:

27.07.2022 с 10:35 до 10:40

Ф.И.О., должность*: Шестаков И.А., представитель заказчика

Условия доставки*: автотранспорт; температура 7,8°C

Дата и время доставки в ИЛЦ: 27.07.2022 14:05

НД на отбор проб:

- "Отсутствует".

6. Дополнительные сведения*:

Цель исследований, основание: хоздоговорная, договор № 368 от 18.01.2022

Заявление(заявка) № 98 от 18.01.2022

Проба № 8428: Контактная информация: тел +7388-44-21-3-25

Информация в протокол внесена на основании акта отбора проб заявителя. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (ам);

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку*:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 8428.B.02.B.07.22

9. НД на методы исследований, подготовку проб:

ГОСТ 31955.1-2013 Вода питьевая. Обнаружение и количественный учет Escherichia coli и колиформных бактерий. п. 8

МУК 4.2.1018-01 "Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды."

10. Средства измерений, испытательное оборудование:

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер	Номер в Госреестре	№ свидетельства о поверке, протокола об аттестации	Срок действия
-------	-------------------	-----------------	--------------------	--	---------------

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер	Номер в Госреестре	№ свидетельства о поверке, протокола об аттестации	Срок действия
1	Термостат электрический суховоздушный ТС-1/80 СПУ	17945	-	363593 от 16.03.2022	15.03.2023
2	Термостат электрический суховоздушный ТС-200 СПУ	207	-	363650 от 17.03.2022	16.03.2023

11. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

12. Место осуществления деятельности: Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д 173/2, Лаборатория бактериологических и паразитологических исследований.

13. Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Дата поступления 27.07.2022 14:40 Регистрационный номер 8428 Испытания проведены по адресу :Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д 173/2, Лаборатория бактериологических и паразитологических исследований. Дата начала испытаний 27.07.2022 14:50 Дата выдачи результатов 29.07.2022 14:23					
1	Escherichia coli	КОЕ/100см ³	не обнаружено	отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013 п. 8
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
3	Общее число микроорганизмов	КОЕ/см ³	0	не более 50	МУК 4.2.1018-01
Испытания проводил(и): Боровихина А. А., врач-бактериолог ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай"					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

 Уфимцева О. В. инженер ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай"

«КОНЕЦ ДОКУМЕНТА».


УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ

**ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Республике Алтай»**

И.Ю. Зубюк

02.08.2022



**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ**
№ 8429 от 2 августа 2022 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель)*: МУП "Кристалл" МО "Майминский район" (ИНН 0400006310 ОГРН 1170400004961)

2. Юридический адрес*: Республика Алтай, Майминский район, с. Майма, ул. Заводская, д. 33, офис 3

3. Наименование образца (пробы)*:
Вода из скважины с разводящей сетью

4. Место отбора*: Скважина № Г 11/08, Республика Алтай, Майминский район, с. Бирюля, ул. Центральная

5. Условия отбора, доставки*

Дата и время отбора*:

27.07.2022 с 10:15 до 10:20

Ф.И.О., должность*: Шестаков И.А., представитель заказчика

Условия доставки*: автотранспорт; температура 7,8°C

Дата и время доставки в ИЛЦ: 27.07.2022 14:05

НД на отбор проб:

- "Отсутствует".

6. Дополнительные сведения*:

Цель исследований, основание: хоздоговорная, договор № 368 от 18.01.2022

Заявление(заявка) № 98 от 18.01.2022

Проба № 8429: Контактная информация: тел +7388-44-21-3-25

Информация в протокол внесена на основании акта отбора проб заявителя. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (ам);

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку*:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 8429..В.02.Б.07.22

9. НД на методы исследований, подготовку проб:

ГОСТ 31955.1-2013 Вода питьевая. Обнаружение и количественный учет Escherichia coli и колиформных бактерий. п. 8
МУК 4.2.1018-01 "Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды."

10. Средства измерений, испытательное оборудование:

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер	Номер в Госреестре	№ свидетельства о поверке, протокола об аттестации	Срок действия
-------	----------------------	-----------------	-----------------------	--	------------------

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер	Номер в Госреестре	№ свидетельства о поверке, протокола об аттестации	Срок действия
1	Термостат электрический суховоздушный ТС-1/80 СПУ	17945	-	363593 от 16.03.2022	15.03.2023
2	Термостат электрический суховоздушный ТС-200 СПУ	207	-	363650 от 17.03.2022	16.03.2023

11. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

12. Место осуществления деятельности: Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д 173/2, Лаборатория бактериологических и паразитологических исследований.

13. Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Дата поступления 27.07.2022 14:40 Регистрационный номер 8429 Испытания проведены по адресу :Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д 173/2, Лаборатория бактериологических и паразитологических исследований. Дата начала испытаний 27.07.2022 14:50 Дата выдачи результатов 29.07.2022 14:24					
1	Escherichia coli	КОЕ/100см ³	не обнаружено	отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013 п. 8
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
3	Общее число микроорганизмов	КОЕ/см ³	0	не более 50	МУК 4.2.1018-01
Испытания проводил(и): Боровихина А. А., врач-бактериолог ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай"					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

 Уфимцева О. В. инженер ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай"

«КОНЕЦ ДОКУМЕНТА».

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Республике Алтай»

И.Ю. Зубюк

02.08.2022



**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ**
№ 8430 от 2 августа 2022 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель)*: МУП "Кристалл" МО "Майминский район" (ИНН 0400006310 ОГРН 1170400004961)

2. Юридический адрес*: Республика Алтай, Майминский район, с. Майма, ул. Заводская, д. 33, офис 3

3. Наименование образца (пробы)*:
Вода из скважины с разводящей сетью

4. Место отбора*: Скважина Г26/82, Республика Алтай, Майминский район, с. Кызыл-Озек, пер. Новый, 15

5. Условия отбора, доставки*

Дата и время отбора*:

27.07.2022 с 09:45 до 09:50

Ф.И.О., должность*: Шестаков И.А., представитель заказчика

Условия доставки*: автотранспорт; температура 7,8°C

Дата и время доставки в ИЛЦ: 27.07.2022 14:05

НД на отбор проб:

- "Отсутствует".

6. Дополнительные сведения*:

Цель исследований, основание: хоздоговорная, договор № 368 от 18.01.2022

Заявление(заявка) № 98 от 18.01.2022

Проба № 8430: Контактная информация: тел +7388-44-21-3-25

Информация в протокол внесена на основании акта отбора проб заявителя. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (ам);

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку*:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 8430.В.02.Б.07.22

9. НД на методы исследований, подготовку проб:

ГОСТ 31955.1-2013 Вода питьевая. Обнаружение и количественный учет Escherichia coli и колиформных бактерий. п. 8
МУК 4.2.1018-01 "Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды."

10. Средства измерений, испытательное оборудование:

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер	Номер в Госреестре	№ свидетельства о поверке, протокола об аттестации	Срок действия
-------	----------------------	-----------------	-----------------------	--	------------------

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер	Номер в Госреестре	№ свидетельства о поверке, протокола об аттестации	Срок действия
1	Термостат электрический суховоздушный ТС-1/80 СПУ	17945	-	363593 от 16.03.2022	15.03.2023
2	Термостат электрический суховоздушный ТС-200 СПУ	207	-	363650 от 17.03.2022	16.03.2023


11. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

12. Место осуществления деятельности: Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д 173/2, Лаборатория бактериологических и паразитологических исследований.

13. Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Дата поступления 27.07.2022 14:40 Регистрационный номер 8430 Испытания проведены по адресу :Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д 173/2, Лаборатория бактериологических и паразитологических исследований. Дата начала испытаний 27.07.2022 14:50 Дата выдачи результатов 29.07.2022 14:25					
1	Escherichia coli	КОЕ/100см ³	не обнаружено	отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013 п. 8
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
3	Общее число микроорганизмов	КОЕ/см ³	0	не более 50	МУК 4.2.1018-01
Испытания проводил(и): Боровихина А. А., врач-бактериолог ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай"					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

 Уфимцева О. В. инженер ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай"

«КОНЕЦ ДОКУМЕНТА».

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ

**ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Республике Алтай»**

И.Ю. Зубюк

02.08.2022



**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ**
№ 8431 от 2 августа 2022 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель)*: МУП "Кристалл" МО "Майминский район" (ИНН 0400006310 ОГРН 1170400004961)

2. Юридический адрес*: Республика Алтай, Майминский район, с. Майма, ул. Заводская, д. 33, офис 3

3. Наименование образца (пробы)*:
Вода из скважины с разводящей сетью

4. Место отбора*: Скважина Г 9/12, Республика Алтай, Майминский район, с. Кызыл-Озек, м-рн Северный

5. Условия отбора, доставки*

Дата и время отбора*:
27.07.2022 09:45

Ф.И.О., должность*: Шестаков И.А., представитель заказчика

Условия доставки*: автотранспорт

Дата и время доставки в ИЛЦ: 27.07.2022 14:05

НД на отбор проб:
- "Отсутствует".

6. Дополнительные сведения*:

Цель исследований, основание: хоздоговорная, договор № 368 от 18.01.2022

Заявление(заявка) № 98 от 18.01.2022

Проба № 8431: Контактная информация: тел +7388-44-21-3-25

Информация в протокол внесена на основании акта отбора проб заявителя. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (ам);

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку*:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 8431.B.02.B.07.22

9. НД на методы исследований, подготовку проб:

ГОСТ 31955.1-2013 Вода питьевая. Обнаружение и количественный учет Escherichia coli и колиформных бактерий. п. 8
МУК 4.2.1018-01 "Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды."

10. Средства измерений, испытательное оборудование:

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер	Номер в Госреестре	№ свидетельства о проверке, протокола об аттестации	Срок действия
-------	----------------------	-----------------	-----------------------	---	------------------

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер	Номер в Госреестре	№ свидетельства о поверке, протокола об аттестации	Срок действия
1	Термостат электрический суховоздушный ТС-1/80 СПУ	17945	-	363593 от 16.03.2022	15.03.2023
2	Термостат электрический суховоздушный ТС-200 СПУ	207	-	363650 от 17.03.2022	16.03.2023

11. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

12. Место осуществления деятельности: Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д 173/2, Лаборатория бактериологических и паразитологических исследований.

13. Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Дата поступления 27.07.2022 14:20 Регистрационный номер 8431 Испытания проведены по адресу :Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д 173/2, Лаборатория бактериологических и паразитологических исследований. Дата начала испытаний 27.07.2022 14:30 Дата выдачи результатов 29.07.2022 14:26					
1	Escherichia coli	КОЕ/100см3	не обнаружено	отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013 п. 8
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	КОЕ/100см3	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
3	Общее число микроорганизмов	КОЕ/см3	0	не более 50	МУК 4.2.1018-01
Испытания проводил(и): Боровихина А. А., врач-бактериолог ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай"					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

 Уфимцева О. В. инженер ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай"

«КОНЕЦ ДОКУМЕНТА».

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Республике Алтай»

И.Ю. Зубюк

02.08.2022



**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ**
№ 8432 от 2 августа 2022 г.

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель)*:** МУП "Кристалл" МО "Майминский район" (ИНН 0400006310 ОГРН 1170400004961)

2. **Юридический адрес*:** Республика Алтай, Майминский район, с. Майма, ул. Заводская, д. 33, офис 3

3. **Наименование образца (пробы)*:**
Вода из скважины с разводящей сетью

4. **Место отбора*:** Скважина Г 1/08, Республика Алтай, Майминский район, с. Алферово, ул. Пушкина, 16

5. **Условия отбора, доставки***

Дата и время отбора*:

27.07.2022 с 09:10 до 09:15

Ф.И.О., должность*: Шестаков И.А., представитель заказчика

Условия доставки*: автотранспорт; температура 7,8°C

Дата и время доставки в ИЛЦ: 27.07.2022 14:05

НД на отбор проб:

- "Отсутствует".

6. **Дополнительные сведения*:**

Цель исследований, основание: хоздоговорная, договор № 368 от 18.01.2022

Заявление(заявка) № 98 от 18.01.2022

Проба № 8432: Контактная информация: тел +7388-44-21-3-25

Информация в протокол внесена на основании акта отбора проб заявителя. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (ам);

7. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку*:**

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. **Код образца (пробы):** 8432.B.02.B.07.22

9. **НД на методы исследований, подготовку проб:**

ГОСТ 31955.1-2013 Вода питьевая. Обнаружение и количественный учет Escherichia coli и колиформных бактерий. п. 8

МУК 4.2.1018-01 "Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды."

10. **Средства измерений, испытательное оборудование:**

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер	Номер в Госреестре	№ свидетельства о поверке, протокола об аттестации	Срок действия
-------	-------------------	-----------------	--------------------	--	---------------

Протокол(ы) № 8432 распечатан 02.08.2022

стр. 1 из 2

Значком * отмечена информация предоставленная заказчиком.

За предоставленную информацию и отбор объектов испытаний (проб/образцов) заказчиком испытательный лабораторный центр ответственности не несет.

Результат распространяется на испытанный образец.

Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ.

Ф 02-46 Издание: № 6-2021

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер	Номер в Госреестре	№ свидетельства о поверке, протокола об аттестации	Срок действия
1	Термостат электрический суховоздушный ТС-1/80 СПУ	17945	-	363593 от 16.03.2022	15.03.2023
2	Термостат электрический суховоздушный ТС-200 СПУ	207	-	363650 от 17.03.2022	16.03.2023

11. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

12. Место осуществления деятельности: Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д 173/2, Лаборатория бактериологических и паразитологических исследований.

13. Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Дата поступления 27.07.2022 14:20 Регистрационный номер 8432 Испытания проведены по адресу :Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д 173/2, Лаборатория бактериологических и паразитологических исследований. Дата начала испытаний 27.07.2022 14:30 Дата выдачи результатов 29.07.2022 14:26					
1	Escherichia coli	КОЕ/100см3	не обнаружено	отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013 п. 8
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	КОЕ/100см3	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
3	Общее число микроорганизмов	КОЕ/см3	0	не более 50	МУК 4.2.1018-01
Испытания проводил(и): Боровихина А. А., врач-бактериолог ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай"					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

 Уфимцева О. В. инженер ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай"

«КОНЕЦ ДОКУМЕНТА».

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Республике Алтай»

И.Ю. Зубюк

02.08.2022



**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ**
№ 8439 от 2 августа 2022 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель)*: МУП "Кристалл" МО "Майминский район" (ИНН 0400006310 ОГРН 1170400004961)

2. Юридический адрес*: Республика Алтай, Майминский район, с. Майма, ул. Заводская, д. 33, офис 3

3. Наименование образца (пробы)*:
Вода из скважины с разводящей сетью

4. Место отбора*: Скважина № Г 14/82, Республика Алтай, Майминский район, с. Верх-Карагуж, ул. Нагорная

5. Условия отбора, доставки*

Дата и время отбора*:

28.07.2022 с 09:00 до 09:05

Ф.И.О., должность*: Шестаков И.А., представитель заказчика

Условия доставки*: автотранспорт; температура 7,2°C

Дата и время доставки в ИЛЦ: 28.07.2022 11:30

НД на отбор проб:

- "Отсутствует".

6. Дополнительные сведения*:

Цель исследований, основание: хоздоговорная, договор № 368 от 18.01.2022

Заявление(заявка) № 98 от 18.01.2022

Проба № 8439: Контактная информация: тел +7 38844 21 3 25

Информация в протокол внесена на основании акта отбора проб заявителя. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (ам);

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку*:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 8439.В.02.Б.07.22

9. НД на методы исследований, подготовку проб:

ГОСТ 31955.1-2013 Вода питьевая. Обнаружение и количественный учет Escherichia coli и колиформных бактерий. п. 8
МУК 4.2.1018-01 "Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды."

10. Средства измерений, испытательное оборудование:

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер	Номер в Госреестре	№ свидетельства о поверке, протокола об аттестации	Срок действия
-------	----------------------	-----------------	-----------------------	--	------------------

Протокол(ы) № 8439 распечатан 02.08.2022

стр. 1 из 2

Значком * отмечена информация предоставленная заказчиком.

За предоставленную информацию и отбор объектов испытаний (проб/образцов) заказчиком
испытательный лабораторный центр ответственности не несет.

Результат распространяется на испытанный образец.

Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ.

Ф 02-46 Издание: № 6*2021

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер	Номер в Госреестре	№ свидетельства о поверке, протокола об аттестации	Срок действия
1	Термостат электрический суховоздушный ТС-1/80 СПУ	17945	-	363593 от 16.03.2022	15.03.2023
2	Термостат электрический суховоздушный ТС-200 СПУ	207	-	363650 от 17.03.2022	16.03.2023


11. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

12. Место осуществления деятельности: Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д 173/2, Лаборатория бактериологических и паразитологических исследований.

13. Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Дата поступления 28.07.2022 12:00 Регистрационный номер 8439 Испытания проведены по адресу :Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д 173/2, Лаборатория бактериологических и паразитологических исследований. Дата начала испытаний 28.07.2022 12:10 Дата выдачи результатов 01.08.2022 14:04					
1	Escherichia coli	КОЕ/100см ³	не обнаружено	отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013 п. 8
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	не обнаружено	отсутствие в 100 см ³	МУК 4.2.1018-01
3	Общее число микроорганизмов	КОЕ/см ³	0	не более 50	МУК 4.2.1018-01
Испытания проводил(и): Козик А. В., лаборант ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай"					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

 Красикова Е. Ю. инженер ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай"

«КОНЕЦ ДОКУМЕНТА».

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Республике Алтай»

И.Ю. Зубюк

02.08.2022



**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ**
№ 8441 от 2 августа 2022 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель)*: МУП "Кристалл" МО "Майминский район" (ИНН 0400006310 ОГРН 1170400004961)

2. Юридический адрес*: Республика Алтай, Майминский район, с. Майма, ул. Заводская, д. 33, офис 3

3. Наименование образца (пробы)*:
Вода из скважины с разводящей сетью

4. Место отбора*: Скважина Г11/82, Республика Алтай, Майминский район, с. Верх-Карагуж, ул. 2-ая Пятилетка

5. Условия отбора, доставки*

Дата и время отбора*:

28.07.2022 с 09:15 до 09:20

Ф.И.О., должность*: Шестаков И.А., представитель заказчика

Условия доставки*: автотранспорт; температура 7,2°C

Дата и время доставки в ИЛЦ: 28.07.2022 11:30

НД на отбор проб:

- "Отсутствует".

6. Дополнительные сведения*:

Цель исследований, основание: хоздоговорная, договор № 368 от 18.01.2022

Заявление(заявка) № 98 от 18.01.2022

Проба № 8441: Контактная информация: тел +7 38844 21 3 25

Информация в протокол внесена на основании акта отбора проб заявителя. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (ам);

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку*:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 8441.В.02.Б.07.22

9. НД на методы исследований, подготовку проб:

ГОСТ 31955.1-2013 Вода питьевая. Обнаружение и количественный учет Escherichia coli и колиформных бактерий. п. 8
МУК 4.2.1018-01 "Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды."

10. Средства измерений, испытательное оборудование:

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер	Номер в Госреестре	№ свидетельства о поверке, протокола об аттестации	Срок действия
-------	----------------------	-----------------	-----------------------	--	------------------

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер	Номер в Госреестре	№ свидетельства о поверке, протокола об аттестации	Срок действия
1	Термостат электрический суховоздушный ТС-1/80 СПУ	17945	-	363593 от 16.03.2022	15.03.2023
2	Термостат электрический суховоздушный ТС-200 СПУ	207	-	363650 от 17.03.2022	16.03.2023


11. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

12. Место осуществления деятельности: Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д 173/2, Лаборатория бактериологических и паразитологических исследований.

13. Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Дата поступления 28.07.2022 12:00 Регистрационный номер 8441 Испытания проведены по адресу :Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д 173/2, Лаборатория бактериологических и паразитологических исследований. Дата начала испытаний 28.07.2022 12:10 Дата выдачи результатов 01.08.2022 14:05					
1	Escherichia coli	КОЕ/100см ³	не обнаружено	отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013 п. 8
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	не обнаружено	отсутствие в 100 см ³	МУК 4.2.1018-01
3	Общее число микроорганизмов	КОЕ/см ³	0	не более 50	МУК 4.2.1018-01
Испытания проводил(и): Козик А. В., лаборант ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай"					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

 Красикова Е. Ю. инженер ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай"

«КОНЕЦ ДОКУМЕНТА».

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Республике Алтай»

И.Ю. Зубюк

02.08.2022



**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ**
№ 8442 от 2 августа 2022 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель)*: МУП "Кристалл" МО "Майминский район" (ИНН 0400006310 ОГРН 1170400004961)

2. Юридический адрес*: Республика Алтай, Майминский район, с. Майма, ул. Заводская, д. 33, офис 3

3. Наименование образца (пробы)*:
Вода из скважины с разводящей сетью

4. Место отбора*: Скважина Г9/81, Республика Алтай, Майминский район, с. Подгорное, пер. Весенний, 7

5. Условия отбора, доставки*

Дата и время отбора*:

28.07.2022 с 10:00 до 10:05

Ф.И.О., должность*: Шестаков И.А., представитель заказчика

Условия доставки*: автотранспорт; температура 7,5°C

Дата и время доставки в ИЛЦ: 28.07.2022 11:30

НД на отбор проб:

- "Отсутствует".

6. Дополнительные сведения*:

Цель исследований, основание: хоздоговорная, договор № 368 от 18.01.2022

Заявление(заявка) № 98 от 18.01.2022

Проба № 8442: Контактная информация: тел +7 38844 21 3 25

Информация в протокол внесена на основании акта отбора проб заявителя. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (ам);

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку*:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 8442.В.02.Б.07.22

9. НД на методы исследований, подготовку проб:

ГОСТ 31955.1-2013 Вода питьевая. Обнаружение и количественный учет Escherichia coli и колиформных бактерий. п. 8

МУК 4.2.1018-01 "Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды."

10. Средства измерений, испытательное оборудование:

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер	Номер в Госреестре	№ свидетельства о поверке, протокола об аттестации	Срок действия
-------	-------------------	-----------------	--------------------	--	---------------

Протокол(ы) № 8442 распечатан 02.08.2022

стр. 1 из 2

Значком * отмечена информация предоставленная заказчиком.

За предоставленную информацию и отбор объектов испытаний (проб/образцов) заказчиком испытательный лабораторный центр ответственности не несет.

Результат распространяется на испытанный образец.

Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ.

Ф 02-46 Издание: № 6-2021

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер	Номер в Госреестре	№ свидетельства о поверке, протокола об аттестации	Срок действия
1	Термостат электрический суховоздушный ТС-1/80 СПУ	17945	-	363593 от 16.03.2022	15.03.2023
2	Термостат электрический суховоздушный ТС-200 СПУ	207	-	363650 от 17.03.2022	16.03.2023

11. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

12. Место осуществления деятельности: Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д 173/2, Лаборатория бактериологических и паразитологических исследований.

13. Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Дата поступления 28.07.2022 12:00 Регистрационный номер 8442 Испытания проведены по адресу :Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д 173/2, Лаборатория бактериологических и паразитологических исследований. Дата начала испытаний 28.07.2022 12:10 Дата выдачи результатов 01.08.2022 14:06					
1	Escherichia coli	KOE/100см3	не обнаружено	отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013 п. 8
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	KOE/100см3	не обнаружено	отсутствие в 100 см3	МУК 4.2.1018-01
3	Общее число микроорганизмов	KOE/см3	0	не более 50	МУК 4.2.1018-01
Испытания проводил(и): Козик А. В., лаборант ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай"					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

 Красикова Е. Ю. инженер ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай"

«КОНЕЦ ДОКУМЕНТА».

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ

**ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Республике Алтай»**

И.Ю. Зубюк

02.08.2022



**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ**
№ 8443 от 2 августа 2022 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель)*: МУП "Кристалл" МО "Майминский район" (ИНН 0400006310 ОГРН 1170400004961)

2. Юридический адрес*: Республика Алтай, Майминский район, с. Майма, ул. Заводская, д. 33, офис 3

3. Наименование образца (пробы)*:
Вода из скважины с разводящей сетью

4. Место отбора*: Скважина Г 9а/81, Республика Алтай, Майминский район, с. Подгорное, ул. Полевая, 6 а

5. Условия отбора, доставки*

Дата и время отбора*:

28.07.2022 с 10:15 до 10:20

Ф.И.О., должность*: Шестаков И.А., представитель заказчика

Условия доставки*: автотранспорт; температура 7,3°C

Дата и время доставки в ИЛЦ: 28.07.2022 11:30

НД на отбор проб:

- "Отсутствует".

6. Дополнительные сведения*:

Цель исследований, основание: хоздоговорная, договор № 368 от 18.01.2022

Заявление(заявка) № 98 от 18.01.2022

Проба № 8443: Контактная информация: тел +7 38844 21 3 25

Информация в протокол внесена на основании акта отбора проб заявителя. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (ам);

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку*:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 8443.B.02.B.07.22

9. НД на методы исследований, подготовку проб:

ГОСТ 31955.1-2013 Вода питьевая. Обнаружение и количественный учет Escherichia coli и колиформных бактерий. п. 8
МУК 4.2.1018-01 "Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды."

10. Средства измерений, испытательное оборудование:

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер	Номер в Госреестре	№ свидетельства о поверке, протокола об аттестации	Срок действия
-------	----------------------	-----------------	-----------------------	--	------------------

Протокол(ы) № 8443 распечатан 02.08.2022

стр. 1 из 2

Значком * отмечена информация предоставленная заказчиком.

За предоставленную информацию и отбор объектов испытаний (проб/образцов) заказчиком
испытательный лабораторный центр ответственности не несет.

Результат распространяется на испытанный образец.

Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ.

Ф 02-46 Издание: № 6-2021

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер	Номер в Госреестре	№ свидетельства о поверке, протокола об аттестации	Срок действия
1	Термостат электрический суховоздушный ТС-1/80 СПУ	17945	-	363593 от 16.03.2022	15.03.2023
2	Термостат электрический суховоздушный ТС-200 СПУ	207	-	363650 от 17.03.2022	16.03.2023


11. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

12. Место осуществления деятельности: Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д 173/2, Лаборатория бактериологических и паразитологических исследований.

13. Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Дата поступления 28.07.2022 12:00 Регистрационный номер 8443 Испытания проведены по адресу :Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д 173/2, Лаборатория бактериологических и паразитологических исследований. Дата начала испытаний 28.07.2022 12:10 Дата выдачи результатов 01.08.2022 14:06					
1	Escherichia coli	КОЕ/100см ³	не обнаружено	отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013 п. 8
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	не обнаружено	отсутствие в 100 см ³	МУК 4.2.1018-01
3	Общее число микроорганизмов	КОЕ/см ³	0	не более 50	МУК 4.2.1018-01
Испытания проводил(и): Козик А. В., лаборант ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай"					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

 Красикова Е. Ю. инженер ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай"

«КОНЕЦ ДОКУМЕНТА».

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Республике Алтай»

И.Ю. Зубюк

02.08.2022



**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ**
№ 8347 от 2 августа 2022 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель)*: МУП "Кристалл" МО "Майминский район" (ИНН 0400006310 ОГРН 1170400004961)

2. Юридический адрес*: Республика Алтай, Майминский район, с. Майма, ул. Заводская, д. 33, офис 3

3. Наименование образца (пробы)*:
Вода из скважины с разводящей сетью

4. Место отбора*: Скважина Г 2/89, Республика Алтай, Майминский район, с. Усть-Муны, ул. Нагорная

5. Условия отбора, доставки*

Дата и время отбора*:

26.07.2022 с 12:07 до 12:13

Ф.И.О., должность*: Шестаков И.А., представитель заказчика

Условия доставки*: автотранспорт; температура 7,1°C

Дата и время доставки в ИЛЦ: 26.07.2022 14:10

НД на отбор проб:

- "Отсутствует".

6. Дополнительные сведения*:

Цель исследований, основание: хоздоговорная, договор № 368 от 18.01.2022

Заявление(заявка) № 98 от 18.01.2022

Проба № 8347: Контактная информация: тел +8 38844 21 3 25

Информация в протокол внесена на основании акта отбора проб заявителя. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (ам);

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку*:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 8347.В.02.Б.07.22

9. НД на методы исследований, подготовку проб:

ГОСТ 31955.1-2013 Вода питьевая. Обнаружение и количественный учет Escherichia coli и колиформных бактерий. п. 8
МУК 4.2.1018-01 "Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды."

10. Средства измерений, испытательное оборудование:

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер	Номер в Госреестре	№ свидетельства о поверке, протокола об аттестации	Срок действия
-------	----------------------	-----------------	-----------------------	--	------------------

Протокол(ы) № 8347 распечатан 02.08.2022

стр. 1 из 2

Значком * отмечена информация предоставленная заказчиком.
За предоставленную информацию и отбор объектов испытаний (проб/образцов) заказчиком
испытательный лабораторный центр ответственности не несет.

Результат распространяется на испытанный образец.

Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ.

Ф 02-46 Издание: № 6-2021

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер	Номер в Госреестре	№ свидетельства о поверке, протокола об аттестации	Срок действия
1	Термостат электрический суховоздушный ТС-1/80 СПУ	17945	-	363593 от 16.03.2022	15.03.2023
2	Термостат электрический суховоздушный ТС-200 СПУ	207	-	363650 от 17.03.2022	16.03.2023

11. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

12. Место осуществления деятельности: Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д 173/2, Лаборатория бактериологических и паразитологических исследований.

13. Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Дата поступления 26.07.2022 14:30 Регистрационный номер 8347 Испытания проведены по адресу :Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д 173/2, Лаборатория бактериологических и паразитологических исследований. Дата начала испытаний 26.07.2022 14:40 Дата выдачи результатов 28.07.2022 15:10					
1	Escherichia coli	КОЕ/100см ³	не обнаружено	отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013 п. 8
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	не обнаружено	отсутствие в 100 см ³	МУК 4.2.1018-01
3	Общее число микроорганизмов	КОЕ/см ³	0	не более 50	МУК 4.2.1018-01
Испытания проводил(и): Боровихина А. А., врач-бактериолог ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай"					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

 Красикова Е. Ю. инженер ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай"

«КОНЕЦ ДОКУМЕНТА».

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Республике Алтай»

И.Ю. Зубюк

02.08.2022



**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ**
№ 8341 от 2 августа 2022 г.

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель)*:** МУП "Кристалл" МО "Майминский район" (ИНН 0400006310 ОГРН 1170400004961)

2. **Юридический адрес*:** Республика Алтай, Майминский район, с. Майма, ул. Заводская, д. 33, офис 3

3. **Наименование образца (пробы)*:**
Вода из скважины с разводящей сетью

4. **Место отбора*:** Скважина № Г 56/87, Республика Алтай, Майминский район, с. Манжерок, ул. Катунская

5. **Условия отбора, доставки***

Дата и время отбора*:

26.07.2022 с 11:10 до 11:15

Ф.И.О., должность*: Шестаков И.А., представитель заказчика

Условия доставки*: автотранспорт; температура 7,1°C

Дата и время доставки в ИЛЦ: 26.07.2022 14:10

НД на отбор проб:

- "Отсутствует".

6. **Дополнительные сведения*:**

Цель исследований, основание: хоздоговорная, договор № 368 от 18.01.2022

Заявление(заявка) № 98 от 18.01.2022

Проба № 8341: Контактная информация: тел +8 38844 21 3 25

Информация в протокол внесена на основании акта отбора проб заявителя. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (ам);

7. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку*:**

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. **Код образца (пробы):** 8341.B.02.B.07.22

9. **НД на методы исследований, подготовку проб:**

ГОСТ 31955.1-2013 Вода питьевая. Обнаружение и количественный учет Escherichia coli и колиформных бактерий. п. 8
МУК 4.2.1018-01 "Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды."

10. **Средства измерений, испытательное оборудование:**

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер	Номер в Госреестре	№ свидетельства о поверке, протокола об аттестации	Срок действия
-------	-------------------	-----------------	--------------------	--	---------------

Протокол(ы) № 8341 распечатан 02.08.2022

стр. 1 из 2

Значком * отмечена информация предоставленная заказчиком.

За предоставленную информацию и отбор объектов испытаний (проб/образцов) заказчиком
испытательный лабораторный центр ответственности не несет.

Результат распространяется на испытанный образец.

Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ.

Ф 02-46 Издание: № 6-2021

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер	Номер в Госреестре	№ свидетельства о поверке, протокола об аттестации	Срок действия
1	Термостат электрический суховоздушный ТС-1/80 СПУ	17945	-	363593 от 16.03.2022	15.03.2023
2	Термостат электрический суховоздушный ТС-1/80 СПУ	17982	-	363592 от 17.03.2022	16.03.2023
3	Термостат электрический суховоздушный ТС-200 СПУ	207	-	363650 от 17.03.2022	16.03.2023

11. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

12. Место осуществления деятельности: Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д 173/2, Лаборатория бактериологических и паразитологических исследований.

13. Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Дата поступления 26.07.2022 14:30 Регистрационный номер 8341 Испытания проведены по адресу :Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д 173/2, Лаборатория бактериологических и паразитологических исследований. Дата начала испытаний 26.07.2022 14:40 Дата выдачи результатов 28.07.2022 15:07					
1	Escherichia coli	КОЕ/100см ³	не обнаружено	отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013 п. 8
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	15	отсутствие в 100 см ³	МУК 4.2.1018-01
3	Общее число микроорганизмов	КОЕ/см ³	0	не более 50	МУК 4.2.1018-01
Испытания проводил(и): Боровихина А. А., врач-бактериолог ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай"					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

 Красикова Е. Ю. инженер ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай"

«КОНЕЦ ДОКУМЕНТА».

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ

**ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Республике Алтай»**

И.Ю. Зубюк

02.08.2022



**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ**
№ 8425 от 2 августа 2022 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель)*: МУП "Кристалл" МО "Майминский район" (ИНН 0400006310 ОГРН 1170400004961)

2. Юридический адрес*: Республика Алтай, Майминский район, с. Майма, ул. Заводская, д. 33, офис 3

3. Наименование образца (пробы)*:
Вода из скважины с разводящей сетью

4. Место отбора*: Скважина Г 4/86, Республика Алтай, Майминский район, с. Средний Сайдыс, ул. Центральная, 25

5. Условия отбора, доставки*

Дата и время отбора*:

27.07.2022 с 11:30 до 11:35

Ф.И.О., должность*: Шестаков И.А., представитель заказчика

Условия доставки*: автотранспорт; температура 7,8°C

Дата и время доставки в ИЛЦ: 27.07.2022 14:05

НД на отбор проб:

- "Отсутствует".

6. Дополнительные сведения*:

Цель исследований, основание: хоздоговорная, договор № 368 от 18.01.2022

Заявление(заявка) № 98 от 18.01.2022

Проба № 8425: Контактная информация: тел +7388-44-21-3-25

Информация в протокол внесена на основании акта отбора проб заявителя. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (ам);

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку*:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 8425.В.02.Б.07.22

9. НД на методы исследований, подготовку проб:

ГОСТ 31955.1-2013 Вода питьевая. Обнаружение и количественный учет Escherichia coli и колиформных бактерий. п. 8
МУК 4.2.1018-01 "Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды."

10. Средства измерений, испытательное оборудование:

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер	Номер в Госреестре	№ свидетельства о поверке, протокола об аттестации	Срок действия
-------	----------------------	-----------------	-----------------------	--	------------------

Протокол(ы) № 8425 распечатан 02.08.2022

стр. 1 из 2

Значком * отмечена информация предоставленная заказчиком.

За предоставленную информацию и отбор объектов испытаний (проб/образцов) заказчиком
испытательный лабораторный центр ответственности не несет.

Результат распространяется на испытанный образец.

Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ.

Ф 02-46 Издание: № 6-2021

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер	Номер в Госреестре	№ свидетельства о поверке, протокола об аттестации	Срок действия
1	Термостат электрический суховоздушный ТС-1/80 СПУ	17945	-	363593 от 16.03.2022	15.03.2023
2	Термостат электрический суховоздушный ТС-1/80 СПУ	17982	-	363592 от 17.03.2022	16.03.2023
3	Термостат электрический суховоздушный ТС-200 СПУ	207	-	363650 от 17.03.2022	16.03.2023

11. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

12. Место осуществления деятельности: Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д 173/2, Лаборатория бактериологических и паразитологических исследований.

13. Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Дата поступления 27.07.2022 14:40 Регистрационный номер 8425 Испытания проведены по адресу :Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д 173/2, Лаборатория бактериологических и паразитологических исследований. Дата начала испытаний 27.07.2022 14:50 Дата выдачи результатов 29.07.2022 14:22					
1	Escherichia coli	КОЕ/100см ³	не обнаружено	отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013 п. 8
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	9	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
3	Общее число микроорганизмов	КОЕ/см ³	0	не более 50	МУК 4.2.1018-01
Испытания проводил(и): Боровихина А. А., врач-бактериолог ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай"					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

 Уфимцева О. В. инженер ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай"

«КОНЕЦ ДОКУМЕНТА».

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ

**ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Республике Алтай»**

И.Ю. Зубюк

02.08.2022



**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ**
№ 8344 от 2 августа 2022 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель)*: МУП "Кристалл" МО "Майминский район" (ИНН 0400006310 ОГРН 1170400004961)

2. Юридический адрес*: Республика Алтай, Майминский район, с. Майма, ул. Заводская, д. 33, офис 3

3. Наименование образца (пробы)*:
Вода из скважины с разводящей сетью

4. Место отбора*: Скважина Г 1/71, Республика Алтай, Майминский район, с. Усть-Муны, ул. Набережная, 1

5. Условия отбора, доставки*

Дата и время отбора*:

26.07.2022 с 11:40 до 11:45

Ф.И.О., должность*: Шестаков И.А., представитель заказчика

Условия доставки*: автотранспорт; температура 7,3°C

Дата и время доставки в ИЛЦ: 26.07.2022 14:10

НД на отбор проб:

- "Отсутствует".

6. Дополнительные сведения*:

Цель исследований, основание: хоздоговорная, договор № 368 от 18.01.2022

Заявление(заявка) № 98 от 18.01.2022

Проба № 8344: Контактная информация: тел +8 38844 21 3 25

Информация в протокол внесена на основании акта отбора проб заявителя. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (ам);

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку*:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 8344.B.02.B.07.22

9. НД на методы исследований, подготовку проб:

ГОСТ 31955.1-2013 Вода питьевая. Обнаружение и количественный учет Escherichia coli и колиформных бактерий. п. 8
МУК 4.2.1018-01 "Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды."

10. Средства измерений, испытательное оборудование:

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер	Номер в Госреестре	№ свидетельства о поверке, протокола об аттестации	Срок действия
-------	----------------------	-----------------	-----------------------	--	------------------

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер	Номер в Госреестре	№ свидетельства о поверке, протокола об аттестации	Срок действия
1	Термостат электрический суховоздушный ТС-1/80 СПУ	17945	-	363593 от 16.03.2022	15.03.2023
2	Термостат электрический суховоздушный ТС-200 СПУ	207	-	363650 от 17.03.2022	16.03.2023

11. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

12. Место осуществления деятельности: Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д 173/2, Лаборатория бактериологических и паразитологических исследований.

13. Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Дата поступления 26.07.2022 14:30 Регистрационный номер 8344 Испытания проведены по адресу :Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д 173/2, Лаборатория бактериологических и паразитологических исследований. Дата начала испытаний 26.07.2022 14:40 Дата выдачи результатов 28.07.2022 15:08					
1	Escherichia coli	КОЕ/100см ³	не обнаружено	отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013 п. 8
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	не обнаружено	отсутствие в 100 см ³	МУК 4.2.1018-01
3	Общее число микроорганизмов	КОЕ/см ³	0	не более 50	МУК 4.2.1018-01
Испытания проводил(и): Боровихина А. А., врач-бактериолог ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай"					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

 Красикова Е. Ю. инженер ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай"

«КОНЕЦ ДОКУМЕНТА».

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ

**ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Республике Алтай»**

И.Ю. Зубюк

02.08.2022



**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ**
№ 8345 от 2 августа 2022 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель)*: МУП "Кристалл" МО "Майминский район" (ИНН 0400006310 ОГРН 1170400004961)

2. Юридический адрес*: Республика Алтай, Майминский район, с. Майма, ул. Заводская, д. 33, офис 3

3. Наименование образца (пробы)*:
Вода из скважины с разводящей сетью

4. Место отбора*: Скважина Г 15/04, Республика Алтай, Майминский район, с. Усть-Муны, пер. Сосновый бор

5. Условия отбора, доставки*

Дата и время отбора*:

26.07.2022 с 11:55 до 12:00

Ф.И.О., должность*: Шестаков И.А., представитель заказчика

Условия доставки*: автотранспорт; температура 7,1°C

Дата и время доставки в ИЛЦ: 26.07.2022 14:10

НД на отбор проб:

- "Отсутствует".

6. Дополнительные сведения*:

Цель исследований, основание: хоздоговорная, договор № 368 от 18.01.2022

Заявление(заявка) № 98 от 18.01.2022

Проба № 8345: Контактная информация: тел +8 38844 21 3 25

Информация в протокол внесена на основании акта отбора проб заявителя. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (ам);

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку*:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 8345.B.02.B.07.22

9. НД на методы исследований, подготовку проб:

ГОСТ 31955.1-2013 Вода питьевая. Обнаружение и количественный учет Escherichia coli и колиформных бактерий. п. 8
МУК 4.2.1018-01 "Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды."

10. Средства измерений, испытательное оборудование:

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер	Номер в Госреестре	№ свидетельства о поверке, протокола об аттестации	Срок действия
-------	----------------------	-----------------	-----------------------	--	------------------

Протокол(ы) № 8345 распечатан 02.08.2022

стр. 1 из 2

Значком * отмечена информация предоставленная заказчиком.
За предоставленную информацию и отбор объектов испытаний (проб/образцов) заказчиком
испытательный лабораторный центр ответственности не несет.

Результат распространяется на испытанный образец.

Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ.

Ф 02-46 Издание: № 6-2021

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер	Номер в Госреестре	№ свидетельства о поверке, протокола об аттестации	Срок действия
1	Термостат электрический суховоздушный ТС-1/80 СПУ	17945	-	363593 от 16.03.2022	15.03.2023
2	Термостат электрический суховоздушный ТС-200 СПУ	207	-	363650 от 17.03.2022	16.03.2023

11. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

12. Место осуществления деятельности: Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д 173/2, Лаборатория бактериологических и паразитологических исследований.

13. Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Дата поступления 26.07.2022 14:30 Регистрационный номер 8345 Испытания проведены по адресу :Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д 173/2, Лаборатория бактериологических и паразитологических исследований. Дата начала испытаний 26.07.2022 14:40 Дата выдачи результатов 28.07.2022 15:09					
1	Escherichia coli	КОЕ/100см ³	не обнаружено	отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013 п. 8
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	не обнаружено	отсутствие в 100 см ³	МУК 4.2.1018-01
3	Общее число микроорганизмов	КОЕ/см ³	0	не более 50	МУК 4.2.1018-01
Испытания проводил(и): Боровихина А. А., врач-бактериолог ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай"					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

 Красикова Е. Ю. инженер ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай"

«КОНЕЦ ДОКУМЕНТА».

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ

**ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Республике Алтай»**

И.Ю. Зубюк

02.08.2022



**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ**
№ 8342 от 2 августа 2022 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель)*: МУП "Кристалл" МО "Майминский район" (ИНН 0400006310 ОГРН 1170400004961)

2. Юридический адрес*: Республика Алтай, Майминский район, с. Майма, ул. Заводская, д. 33, офис 3

3. Наименование образца (пробы)*:
Вода из скважины с разводящей сетью

4. Место отбора*: Скважина № Г 27/04, Республика Алтай, Майминский район, пос. Известковый, ул. Новая

5. Условия отбора, доставки*

Дата и время отбора*:

26.07.2022 с 11:25 до 11:30

Ф.И.О., должность*: Шестаков И.А., представитель заказчика

Условия доставки*: автотранспорт; температура 6,9°C

Дата и время доставки в ИЛЦ: 26.07.2022 14:10

НД на отбор проб:

- "Отсутствует".

6. Дополнительные сведения*:

Цель исследований, основание: хоздоговорная, договор № 368 от 18.01.2022

Заявление(заявка) № 98 от 18.01.2022

Проба № 8342: Контактная информация: тел +8 38844 21 3 25

Информация в протокол внесена на основании акта отбора проб заявителя. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (ам);

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку*:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 8342.В.02.Б.07.22

9. НД на методы исследований, подготовку проб:

ГОСТ 31955.1-2013 Вода питьевая. Обнаружение и количественный учет Escherichia coli и колиформных бактерий. п. 8
МУК 4.2.1018-01 "Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды."

10. Средства измерений, испытательное оборудование:

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер	Номер в Госреестре	№ свидетельства о поверке, протокола об аттестации	Срок действия
-------	----------------------	-----------------	-----------------------	--	------------------

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер	Номер в Госреестре	№ свидетельства о поверке, протокола об аттестации	Срок действия
1	Термостат электрический суховоздушный ТС-1/80 СПУ	17945	-	363593 от 16.03.2022	15.03.2023
2	Термостат электрический суховоздушный ТС-200 СПУ	207	-	363650 от 17.03.2022	16.03.2023

11. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

12. Место осуществления деятельности: Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д 173/2, Лаборатория бактериологических и паразитологических исследований.

13. Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Дата поступления 26.07.2022 14:30 Регистрационный номер 8342 Испытания проведены по адресу :Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д 173/2, Лаборатория бактериологических и паразитологических исследований. Дата начала испытаний 26.07.2022 14:40 Дата выдачи результатов 28.07.2022 15:07					
1	Escherichia coli	КОЕ/100см ³	не обнаружено	отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013 п. 8
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	не обнаружено	отсутствие в 100 см ³	МУК 4.2.1018-01
3	Общее число микроорганизмов	КОЕ/см ³	0	не более 50	МУК 4.2.1018-01
Испытания проводил(и): Боровихина А. А., врач-бактериолог ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай"					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

 Красикова Е. Ю. инженер ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай"

«КОНЕЦ ДОКУМЕНТА».

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Республике Алтай»

И.Ю. Зубюк

02.08.2022



**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ**
№ 8338 от 2 августа 2022 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель)*: МУП "Кристалл" МО "Майминский район" (ИНН 0400006310 ОГРН 1170400004961)

2. Юридический адрес*: Республика Алтай, Майминский район, с. Майма, ул. Заводская, д. 33, офис 3

3. Наименование образца (пробы)*:
Вода из скважины с разводящей сетью

4. Место отбора*: Скважина № Г 6/15, Республика Алтай, Майминский район, с. Черемшанка, ул. Дорожная

5. Условия отбора, доставки*

Дата и время отбора*:

26.07.2022 с 10:35 до 10:40

Ф.И.О., должность*: Шестаков И.А., представитель заказчика

Условия доставки*: автотранспорт; температура 7,2°C

Дата и время доставки в ИЛЦ: 26.07.2022 14:10

НД на отбор проб:

- "Отсутствует".

6. Дополнительные сведения*:

Цель исследований, основание: хоздоговорная, договор № 368 от 18.01.2022

Заявление(заявка) № 98 от 18.01.2022

Проба № 8338: Контактная информация: тел +8 38844 21 3 25

Информация в протокол внесена на основании акта отбора проб заявителя. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (ам);

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку*:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 8338.B.02.B.07.22

9. НД на методы исследований, подготовку проб:

ГОСТ 31955.1-2013 Вода питьевая. Обнаружение и количественный учет Escherichia coli и колиформных бактерий. п. 8
МУК 4.2.1018-01 "Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды."

10. Средства измерений, испытательное оборудование:

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер	Номер в Госреестре	№ свидетельства о поверке, протокола об аттестации	Срок действия
-------	-------------------	-----------------	--------------------	--	---------------

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер	Номер в Госреестре	№ свидетельства о поверке, протокола об аттестации	Срок действия
1	Термостат электрический суховоздушный ТС-1/80 СПУ	17945	-	363593 от 16.03.2022	15.03.2023
2	Термостат электрический суховоздушный ТС-200 СПУ	207	-	363650 от 17.03.2022	16.03.2023

11. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

12. Место осуществления деятельности: Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д 173/2, Лаборатория бактериологических и паразитологических исследований.

13. Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Дата поступления 26.07.2022 14:30 Регистрационный номер 8338 Испытания проведены по адресу :Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д 173/2, Лаборатория бактериологических и паразитологических исследований. Дата начала испытаний 26.07.2022 14:40 Дата выдачи результатов 28.07.2022 15:04					
1	Escherichia coli	KOE/100см ³	не обнаружено	отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013 п. 8
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	KOE/100см ³	не обнаружено	отсутствие в 100 см ³	МУК 4.2.1018-01
3	Общее число микроорганизмов	KOE/см ³	0	не более 50	МУК 4.2.1018-01
Испытания проводил(и): Боровихина А. А., врач-бактериолог ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай"					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

 Красикова Е. Ю. инженер ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай"

«КОНЕЦ ДОКУМЕНТА».

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Республике Алтай»

И.Ю. Зубюк

02.08.2022



**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ**
№ 8339 от 2 августа 2022 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель)*: МУП "Кристалл" МО "Майминский район" (ИНН 0400006310 ОГРН 1170400004961)

2. Юридический адрес*: Республика Алтай, Майминский район, с. Майма, ул. Заводская, д. 33, офис 3

3. Наименование образца (пробы)*:
Вода из скважины с разводящей сетью

4. Место отбора*: Скважина Г 16/04, Республика Алтай, Майминский район, с. Озерное, ул. Новосибирская

5. Условия отбора, доставки*

Дата и время отбора*:

26.07.2022 с 10:55 до 11:00

Ф.И.О., должность*: Шестаков И.А., представитель заказчика

Условия доставки*: автотранспорт; температура 7,2°C

Дата и время доставки в ИЛЦ: 26.07.2022 14:10

НД на отбор проб:

- "Отсутствует".

6. Дополнительные сведения*:

Цель исследований, основание: хоздоговорная, договор № 368 от 18.01.2022

Заявление(заявка) № 98 от 18.01.2022

Проба № 8339: Контактная информация: тел +8 38844 21 3 25

Информация в протокол внесена на основании акта отбора проб заявителя. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (ам);

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку*:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 8339.B.02.B.07.22

9. НД на методы исследований, подготовку проб:

ГОСТ 31955.1-2013 Вода питьевая. Обнаружение и количественный учет Escherichia coli и колиформных бактерий. п. 8
МУК 4.2.1018-01 "Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды."

10. Средства измерений, испытательное оборудование:

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер	Номер в Госреестре	№ свидетельства о поверке, протокола об аттестации	Срок действия
-------	----------------------	-----------------	-----------------------	--	------------------

Протокол(ы) № 8339 распечатан 02.08.2022

стр. 1 из 2

Значком * отмечена информация предоставленная заказчиком.
За предоставленную информацию и отбор объектов испытаний (проб/образцов) заказчиком
испытательный лабораторный центр ответственности не несет.

Результат распространяется на испытанный образец.

Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ.

Ф 02-46 Издание: № 6-2021

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер	Номер в Госреестре	№ свидетельства о поверке, протокола об аттестации	Срок действия
1	Термостат электрический суховоздушный ТС-1/80 СПУ	17945	-	363593 от 16.03.2022	15.03.2023
2	Термостат электрический суховоздушный ТС-200 СПУ	207	-	363650 от 17.03.2022	16.03.2023

11. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

12. Место осуществления деятельности: Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д 173/2, Лаборатория бактериологических и паразитологических исследований.

13. Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Дата поступления 26.07.2022 14:30 Регистрационный номер 8339 Испытания проведены по адресу :Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д 173/2, Лаборатория бактериологических и паразитологических исследований. Дата начала испытаний 26.07.2022 14:40 Дата выдачи результатов 28.07.2022 15:05					
1	Escherichia coli	КОЕ/100см ³	не обнаружено	отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013 п. 8
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	не обнаружено	отсутствие в 100 см ³	МУК 4.2.1018-01
3	Общее число микроорганизмов	КОЕ/см ³	0	не более 50	МУК 4.2.1018-01
Испытания проводил(и): Боровихина А. А., врач-бактериолог ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай"					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

 Красикова Е. Ю. инженер ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай"

«КОНЕЦ ДОКУМЕНТА».

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ

**ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Республике Алтай»**

И.Ю. Зубюк

02.08.2022



**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ**
№ 8349 от 2 августа 2022 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель)*: МУП "Кристалл" МО "Майминский район" (ИНН 0400006310 ОГРН 1170400004961)

2. Юридический адрес*: Республика Алтай, Майминский район, с. Майма, ул. Заводская, д. 33, офис 3

3. Наименование образца (пробы)*:
Вода из скважины с разводящей сетью

4. Место отбора*: Скважина Г 36/88, Республика Алтай, Майминский район, с. Майма, ул. Энергетиков, 41

5. Условия отбора, доставки*

Дата и время отбора*:
26.07.2022 с 09:35 до 09:40

Ф.И.О., должность*: Шестаков И.А., представитель заказчика

Условия доставки*: автотранспорт; температура 6,3°C

Дата и время доставки в ИЛЦ: 26.07.2022 14:10

НД на отбор проб:

- "Отсутствует".

6. Дополнительные сведения*:

Цель исследований, основание: хозяйственная, договор № 368 от 18.01.2022

Заявление(заявка) № 98 от 18.01.2022

Проба № 8349: Контактная информация: тел +8 38844 21 3 25

Информация в протокол внесена на основании акта отбора проб заявителя. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (ам);

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку*:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 8349.В.02.Б.07.22

9. НД на методы исследований, подготовку проб:

ГОСТ 31955.1-2013 Вода питьевая. Обнаружение и количественный учет Escherichia coli и колиформных бактерий. п. 8

МУК 4.2.1018-01 "Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды."

10. Средства измерений, испытательное оборудование:

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер	Номер в Госреестре	№ свидетельства о поверке, протокола об аттестации	Срок действия
-------	----------------------	-----------------	-----------------------	--	------------------

Протокол(ы) № 8349 распечатан 02.08.2022

стр. 1 из 2

Значком * отмечена информация предоставленная заказчиком.

За предоставленную информацию и отбор объектов испытаний (проб/образцов) заказчиком
испытательный лабораторный центр ответственности не несет.

Результат распространяется на испытанный образец.

Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ.

Ф 02-46 Издание № 6-2021

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер	Номер в Госреестре	№ свидетельства о поверке, протокола об аттестации	Срок действия
1	Термостат электрический суховоздушный ТС-1/80 СПУ	17945	-	363593 от 16.03.2022	15.03.2023
2	Термостат электрический суховоздушный ТС-200 СПУ	207	-	363650 от 17.03.2022	16.03.2023


11. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

12. Место осуществления деятельности: Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д 173/2, Лаборатория бактериологических и паразитологических исследований.

13. Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Дата поступления 26.07.2022 14:30 Регистрационный номер 8349 Испытания проведены по адресу :Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д 173/2, Лаборатория бактериологических и паразитологических исследований. Дата начала испытаний 26.07.2022 14:40 Дата выдачи результатов 28.07.2022 15:12					
1	Escherichia coli	КОЕ/100см ³	не обнаружено	отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013 п. 8
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	не обнаружено	отсутствие в 100 см ³	МУК 4.2.1018-01
3	Общее число микроорганизмов	КОЕ/см ³	0	не более 50	МУК 4.2.1018-01
Испытания проводил(и): Боровихина А. А., врач-бактериолог ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай"					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

 Чадаева А. К. инженер ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай"

«КОНЕЦ ДОКУМЕНТА».

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Республике Алтай»

И.Ю. Зубюк

02.08.2022



**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ**
№ 8351 от 2 августа 2022 г.

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель)*:** МУП "Кристалл" МО "Майминский район" (ИНН 0400006310 ОГРН 1170400004961)

2. **Юридический адрес*:** Республика Алтай, Майминский район, с. Майма, ул. Заводская, д. 33, офис 3

3. **Наименование образца (пробы)*:**
Вода из скважины с разводящей сетью

4. **Место отбора*:** Скважина Г17/90, Республика Алтай, Майминский район, с. Карлушка

5. **Условия отбора, доставки***

Дата и время отбора*:

26.07.2022 с 09:50 до 09:55

Ф.И.О., должность*: Шестаков И.А., представитель заказчика

Условия доставки*: автотранспорт; температура 6,4°C

Дата и время доставки в ИЛЦ: 26.07.2022 14:10

НД на отбор проб:

- "Отсутствует".

6. **Дополнительные сведения*:**

Цель исследований, основание: хоздоговорная, договор № 368 от 18.01.2022

Заявление(заявка) № 98 от 18.01.2022

Проба № 8351: Контактная информация: тел +8 38844 21 3 25

Информация в протокол внесена на основании акта отбора проб заявителя. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (ам);

7. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку*:**

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. **Код образца (пробы):** 8351.B.02.B.07.22

9. **НД на методы исследований, подготовку проб:**

ГОСТ 31955.1-2013 Вода питьевая. Обнаружение и количественный учет Escherichia coli и колиформных бактерий. п. 8
МУК 4.2.1018-01 "Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды."

10. **Средства измерений, испытательное оборудование:**

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер	Номер в Госреестре	№ свидетельства о поверке, протокола об аттестации	Срок действия
-------	----------------------	-----------------	-----------------------	--	------------------

Протокол(ы) № 8351 распечатан 02.08.2022

стр. 1 из 2

Значком * отмечена информация предоставленная заказчиком.
За предоставленную информацию и отбор объектов испытаний (проб/образцов) заказчиком
испытательный лабораторный центр ответственности не несет.

Результат распространяется на испытанный образец.

Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ.

Ф 02-46 Издание: № 6-2021

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер	Номер в Госреестре	№ свидетельства о поверке, протокола об аттестации	Срок действия
1	Термостат электрический суховоздушный ТС-1/80 СПУ	17945	-	363593 от 16.03.2022	15.03.2023
2	Термостат электрический суховоздушный ТС-200 СПУ	207	-	363650 от 17.03.2022	16.03.2023

11. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

12. Место осуществления деятельности: Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д 173/2, Лаборатория бактериологических и паразитологических исследований.

13. Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Дата поступления 26.07.2022 14:30 Регистрационный номер 8351 Испытания проведены по адресу :Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д 173/2, Лаборатория бактериологических и паразитологических исследований. Дата начала испытаний 26.07.2022 14:40 Дата выдачи результатов 28.07.2022 15:15					
1	Escherichia coli	КОЕ/100см ³	не обнаружено	отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013 п. 8
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	не обнаружено	отсутствие в 100 см ³	МУК 4.2.1018-01
3	Общее число микроорганизмов	КОЕ/см ³	0	не более 50	МУК 4.2.1018-01
Испытания проводил(и): Боровихина А. А., врач-бактериолог ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай"					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Чадеева А. К. инженер ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай"

«КОНЕЦ ДОКУМЕНТА».

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ

**ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Республике Алтай»**

И.Ю. Зубюк

02.08.2022



**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ**
№ 8352 от 2 августа 2022 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель)*: МУП "Кристалл" МО "Майминский район" (ИНН 0400006310 ОГРН 1170400004961)

2. Юридический адрес*: Республика Алтай, Майминский район, с. Майма, ул. Заводская, д. 33, офис 3

3. Наименование образца (пробы)*:
Вода из скважины с разводящей сетью

4. Место отбора*: Скважина Г19/78, Республика Алтай, Майминский район, с. Дубровка

5. Условия отбора, доставки*

Дата и время отбора*:

26.07.2022 с 10:05 до 10:10

Ф.И.О., должность*: Шестаков И.А., представитель заказчика

Условия доставки*: автотранспорт; температура 6,1°C

Дата и время доставки в ИЛЦ: 26.07.2022 14:10

НД на отбор проб:

- "Отсутствует".

6. Дополнительные сведения*:

Цель исследований, основание: хоздоговорная, договор № 368 от 18.01.2022

Заявление(заявка) № 98 от 18.01.2022

Проба № 8352: Контактная информация: тел +8 38844 21 3 25

Информация в протокол внесена на основании акта отбора проб заявителя. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (ам);

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку*:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 8352.В.02.Б.07.22

9. НД на методы исследований, подготовку проб:

ГОСТ 31955.1-2013 Вода питьевая. Обнаружение и количественный учет Escherichia coli и колиформных бактерий. п. 8
МУК 4.2.1018-01 "Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды."

10. Средства измерений, испытательное оборудование:

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер	Номер в Госреестре	№ свидетельства о поверке, протокола об аттестации	Срок действия
-------	----------------------	-----------------	-----------------------	--	------------------

Протокол(ы) № 8352 распечатан 02.08.2022

стр. 1 из 2

Значком * отмечена информация предоставленная заказчиком.

За предоставленную информацию и отбор объектов испытаний (проб/образцов) заказчиком
испытательный лабораторный центр ответственности не несет.

Результат распространяется на испытанный образец.

Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ.

Ф 02-46 Изданий: № 6-2021

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер	Номер в Госреестре	№ свидетельства о поверке, протокола об аттестации	Срок действия
1	Термостат электрический суховоздушный ТС-1/80 СПУ	17945	-	363593 от 16.03.2022	15.03.2023
2	Термостат электрический суховоздушный ТС-200 СПУ	207	-	363650 от 17.03.2022	16.03.2023

11. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

12. Место осуществления деятельности: Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д 173/2, Лаборатория бактериологических и паразитологических исследований.

13. Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Дата поступления 26.07.2022 14:30 Регистрационный номер 8352 Испытания проведены по адресу :Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д 173/2, Лаборатория бактериологических и паразитологических исследований. Дата начала испытаний 26.07.2022 14:40 Дата выдачи результатов 28.07.2022 15:16					
1	Escherichia coli	КОЕ/100см ³	не обнаружено	отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013 п. 8
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	не обнаружено	отсутствие в 100 см ³	МУК 4.2.1018-01
3	Общее число микроорганизмов	КОЕ/см ³	0	не более 50	МУК 4.2.1018-01
Испытания проводил(и): Боровихина А. А., врач-бактериолог ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай"					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

А.К.

Чадаева А. К. инженер ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай"

«КОНЕЦ ДОКУМЕНТА».

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Республике Алтай»

И.Ю. Зубюк

02.08.2022



**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ**
№ 8346 от 2 августа 2022 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель)*: МУП "Кристалл" МО "Майминский район" (ИНН 0400006310 ОГРН 1170400004961)

2. Юридический адрес*: Республика Алтай, Майминский район, с. Майма, ул. Заводская, д. 33, офис 3

3. Наименование образца (пробы)*:
Вода из скважины с разводящей сетью

4. Место отбора*: Скважина Г 22/90, Республика Алтай, Майминский район, с. Майма, ул. 50 лет Победы, 30

5. Условия отбора, доставки*

Дата и время отбора*:

26.07.2022 с 09:25 до 09:30

Ф.И.О., должность*: Шестаков И.А., представитель заказчика

Условия доставки*: автотранспорт; температура 5,9°C

Дата и время доставки в ИЛЦ: 26.07.2022 14:10

НД на отбор проб:

- "Отсутствует".

6. Дополнительные сведения*:

Цель исследований, основание: хозяйственная, договор № 368 от 18.01.2022

Заявление(заявка) № 98 от 18.01.2022

Проба № 8346: Контактная информация: тел +8 38844 21 3 25

Информация в протокол внесена на основании акта отбора проб заявителя. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (ам);

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку*:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 8346.В.02.Б.07.22

9. НД на методы исследований, подготовку проб:

ГОСТ 31955.1-2013 Вода питьевая. Обнаружение и количественный учет Escherichia coli и колиформных бактерий. п. 8
МУК 4.2.1018-01 "Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды."

10. Средства измерений, испытательное оборудование:

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер	Номер в Госреестре	№ свидетельства о поверке, протокола об аттестации	Срок действия
-------	----------------------	-----------------	-----------------------	--	------------------

Протокол(ы) № 8346 распечатан 02.08.2022

стр. 1 из 2

Значком * отмечена информация предоставленная заказчиком.
За предоставленную информацию и отбор объектов испытаний (проб/образцов) заказчиком
испытательный лабораторный центр ответственности не несет.

Результат распространяется на испытанный образец.

Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ.

Ф 02-46 Изданий: № 6-2021

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер	Номер в Госреестре	№ свидетельства о поверке, протокола об аттестации	Срок действия
1	Термостат электрический суховоздушный ТС-1/80 СПУ	17945	-	363593 от 16.03.2022	15.03.2023
2	Термостат электрический суховоздушный ТС-200 СПУ	207	-	363650 от 17.03.2022	16.03.2023


11. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

12. Место осуществления деятельности: Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д 173/2, Лаборатория бактериологических и паразитологических исследований.

13. Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Дата поступления 26.07.2022 14:30 Регистрационный номер 8346 Испытания проведены по адресу :Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д 173/2, Лаборатория бактериологических и паразитологических исследований. Дата начала испытаний 26.07.2022 14:40 Дата выдачи результатов 28.07.2022 15:10					
1	Escherichia coli	КОЕ/100см ³	не обнаружено	отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013 п. 8
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	не обнаружено	отсутствие в 100 см ³	МУК 4.2.1018-01
3	Общее число микроорганизмов	КОЕ/см ³	0	не более 50	МУК 4.2.1018-01
Испытания проводил(и): Боровихина А. А., врач-бактериолог ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай"					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

 Чадаева А. К. инженер ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай"

«КОНЕЦ ДОКУМЕНТА».

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Республике Алтай»

И.Ю. Зубюк

02.08.2022



**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ**
№ 8343 от 2 августа 2022 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель)*: МУП "Кристалл" МО "Майминский район" (ИНН 0400006310 ОГРН 1170400004961)

2. Юридический адрес*: Республика Алтай, Майминский район, с. Майма, ул. Заводская, д. 33, офис 3

3. Наименование образца (пробы)*:
Вода из скважины с разводящей сетью

4. Место отбора*: Скважина Г 57/09, Республика Алтай, Майминский район, с. Майма, ул. 50 лет Победы, 15

5. Условия отбора, доставки*

Дата и время отбора*:

26.07.2022 с 09:15 до 09:20

Ф.И.О., должность*: Шестаков И.А., представитель заказчика

Условия доставки*: автотранспорт; температура 6,1°C

Дата и время доставки в ИЛЦ: 26.07.2022 14:10

НД на отбор проб:

- "Отсутствует".

6. Дополнительные сведения*:

Цель исследований, основание: хоздоговорная, договор № 368 от 18.01.2022

Заявление(заявка) № 98 от 18.01.2022

Проба № 8343: Контактная информация: тел +8 38844 21 3 25

Информация в протокол внесена на основании акта отбора проб заявителя. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (ам);

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку*:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 8343.В.02.Б.07.22

9. НД на методы исследований, подготовку проб:

ГОСТ 31955.1-2013 Вода питьевая. Обнаружение и количественный учет Escherichia coli и колиформных бактерий. п. 8
МУК 4.2.1018-01 "Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды."

10. Средства измерений, испытательное оборудование:

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер	Номер в Госреестре	№ свидетельства о поверке, протокола об аттестации	Срок действия
-------	----------------------	-----------------	-----------------------	--	------------------

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер	Номер в Госреестре	№ свидетельства о поверке, протокола об аттестации	Срок действия
1	Термостат электрический суховоздушный ТС-1/80 СПУ	17945	-	363593 от 16.03.2022	15.03.2023
2	Термостат электрический суховоздушный ТС-200 СПУ	207	-	363650 от 17.03.2022	16.03.2023


11. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

12. Место осуществления деятельности: Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д 173/2, Лаборатория бактериологических и паразитологических исследований.

13. Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Дата поступления 26.07.2022 14:30 Регистрационный номер 8343 Испытания проведены по адресу :Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д 173/2, Лаборатория бактериологических и паразитологических исследований. Дата начала испытаний 26.07.2022 14:40 Дата выдачи результатов 28.07.2022 15:09					
1	Escherichia coli	КОЕ/100см ³	не обнаружено	отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013 п. 8
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	не обнаружено	отсутствие в 100 см ³	МУК 4.2.1018-01
3	Общее число микроорганизмов	КОЕ/см ³	0	не более 50	МУК 4.2.1018-01
Испытания проводил(и): Боровихина А. А., врач-бактериолог ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай"					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

 Чадаева А. К. инженер ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай"

«КОНЕЦ ДОКУМЕНТА».

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ

**ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Республике Алтай»**

И.Ю. Зубюк

02.08.2022



**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ**
№ 8340 от 2 августа 2022 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель)*: МУП "Кристалл" МО "Майминский район" (ИНН 0400006310 ОГРН 1170400004961)

2. Юридический адрес*: Республика Алтай, Майминский район, с. Майма, ул. Заводская, д. 33, офис 3

3. Наименование образца (пробы)*:
Вода из скважины с разводящей сетью

4. Место отбора*: Скважина Г 3/93, Республика Алтай, Майминский район, с. Майма, остров Пихтовый

5. Условия отбора, доставки*

Дата и время отбора*:

26.07.2022 с 09:00 до 09:05

Ф.И.О., должность*: Шестаков И.А., представитель заказчика

Условия доставки*: автотранспорт; температура 5,8°C

Дата и время доставки в ИЛЦ: 26.07.2022 14:10

НД на отбор проб:

- "Отсутствует".

6. Дополнительные сведения*:

Цель исследований, основание: хоздоговорная, договор № 368 от 18.01.2022

Заявление(заявка) № 98 от 18.01.2022

Проба № 8340: Контактная информация: тел +8 38844 21 3 25

Информация в протокол внесена на основании акта отбора проб заявителя. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (ам);

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку*:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 8340.B.02.B.07.22

9. НД на методы исследований, подготовку проб:

ГОСТ 31955.1-2013 Вода питьевая. Обнаружение и количественный учет Escherichia coli и колиформных бактерий. п. 8
МУК 4.2.1018-01 "Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды."

10. Средства измерений, испытательное оборудование:

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер	Номер в Госреестре	№ свидетельства о поверке, протокола об аттестации	Срок действия
-------	----------------------	-----------------	-----------------------	--	------------------

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер	Номер в Госреестре	№ свидетельства о поверке, протокола об аттестации	Срок действия
1	Термостат электрический суховоздушный ТС-1/80 СПУ	17945	-	363593 от 16.03.2022	15.03.2023
2	Термостат электрический суховоздушный ТС-200 СПУ	207	-	363650 от 17.03.2022	16.03.2023

11. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

12. Место осуществления деятельности: Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д 173/2, Лаборатория бактериологических и паразитологических исследований.

13. Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Дата поступления 26.07.2022 14:30 Регистрационный номер 8340 Испытания проведены по адресу :Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д 173/2, Лаборатория бактериологических и паразитологических исследований. Дата начала испытаний 26.07.2022 14:40 Дата выдачи результатов 28.07.2022 15:06					
1	Escherichia coli	КОЕ/100см ³	не обнаружено	отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013 п. 8
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	не обнаружено	отсутствие в 100 см ³	МУК 4.2.1018-01
3	Общее число микроорганизмов	КОЕ/см ³	0	не более 50	МУК 4.2.1018-01
Испытания проводил(и): Боровихина А. А., врач-бактериолог ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай"					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

 Чадаева А. К. инженер ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай"

«КОНЕЦ ДОКУМЕНТА».

УТВЕРЖДАЮ

Врио руководителя ИЛЦ
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Республике Алтай»

М.Н. Поздеев

29.07.2022



**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ**

№ 8350 от 29 июля 2022 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель)*: МУП "Кристалл" МО "Майминский район" (ИНН 0400006310 ОГРН 1170400004961)

2. Юридический адрес*: Республика Алтай, Майминский район, с. Майма, ул. Заводская, д. 33, офис 3

3. Наименование образца (пробы):
Вода из скважины с разводящей сетью

4. Место отбора*: Скважина б/н, Республика Алтай, Майминский район, с. Союзга, ул. Зеленая

5. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора:

26.07.2022 с 10:20 до 10:25

Ф.И.О., должность: Шестаков И.А., представитель заказчика

Условия доставки: автотранспорт; температура 7,1°C

Дата и время доставки в ИЛЦ: 26.07.2022 14:10

НД на отбор проб:

- "Отсутствует".

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: хоздоговорная, договор № 368 от 18.01.2022

Заявление(заявка) № 98 от 18.01.2022

Проба № 8350: Контактная информация: тел +8 38844 21 3 25

Информация в протокол внесена на основании акта отбора проб заявителя. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (ам);

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку*:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 8350.В.02.Б.07.22

9. НД на методы исследований, подготовку проб:

ГОСТ 31955.1-2013 Вода питьевая. Обнаружение и количественный учет Escherichia coli и колиформных бактерий. п. 8
МУК 4.2.1018-01 "Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды."

10. Средства измерений, испытательное оборудование:

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер	Номер в Госреестре	№ свидетельства о поверке, протокола об аттестации	Срок действия
-------	----------------------	-----------------	-----------------------	--	------------------

Протокол(ы) № 8350 распечатан 29.07.2022

стр. 1 из 2

Значком * отмечена информация предоставленная заказчиком.

За предоставленную информацию и отбор объектов испытаний (проб/образцов) заказчиком
испытательный лабораторный центр ответственности не несет.

Результат распространяется на испытанный образец.

Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ.

Ф 02-46 Издание № 6-2021

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер	Номер в Госреестре	№ свидетельства о поверке, протокола об аттестации	Срок действия
1	Термостат электрический суховоздушный ТС-1/80 СПУ	17945	-	363593 от 16.03.2022	15.03.2023
2	Термостат электрический суховоздушный ТС-200 СПУ	207	-	363650 от 17.03.2022	16.03.2023

11. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

12. Место осуществления деятельности: Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д 173/2, Лаборатория бактериологических и паразитологических исследований.

13. Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Дата поступления 26.07.2022 14:30 Регистрационный номер 8350 Испытания проведены по адресу :Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д 173/2, Лаборатория бактериологических и паразитологических исследований. Дата начала испытаний 26.07.2022 14:40 Дата выдачи результатов 28.07.2022 15:14					
1	Escherichia coli	КОЕ/100см ³	не обнаружено	отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013 п. 8
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	не обнаружено	отсутствие в 100 см ³	МУК 4.2.1018-01
3	Общее число микроорганизмов	КОЕ/см ³	0	не более 50	МУК 4.2.1018-01
Испытания проводил(и): Боровихина А. А., врач-бактериолог ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай"					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

 Красикова Е. Ю. инженер ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай"

«КОНЕЦ ДОКУМЕНТА».