

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ № 8000373528

для присоединения к электрическим сетям
Филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Горно-Алтайские электрические сети"

Администрация муниципального образования "Майминский район"

1. Наименование энергопринимающих устройств заявителя: *электроустановки индивидуального жилого дома.*
2. Наименование и место нахождения объектов, в целях электроснабжения которых осуществляется технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя: *индивидуальный жилой дом, расположенный по адресу: Российская Федерация, Республика Алтай, Майминский район, Бирюлинское сельское поселение, с. Александровка, ул. Центральная, кадастровый номер земельного участка 04:01:031203:274.*
3. Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя составляет: *15 кВт.*
- 3.а Ранее присоединенная мощность по объекту *отсутствует* кВт.
4. Категория надежности: *Третья.*
5. Класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение: *0,23 кВ.*
6. Год ввода в эксплуатацию энергопринимающих устройств заявителя: *2019г.*
7. Точка (точки) присоединения (вводные распределительные устройства, линии электропередачи, базовые подстанции, генераторы) и максимальная мощность энергопринимающих устройств по каждой точке присоединения:
Точка присоединения: максимальная мощность 15 кВт.

<i>Опора (0,4)</i>	<i>Оп №21</i>
<i>Линия (0,4)</i>	<i>ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-1-12-17</i>
<i>Ячейка ТП</i>	<i>Присоединение ЛЭП №1</i>
<i>ТП</i>	<i>ТП-1-12-17</i>
<i>Линия (3/6/10)</i>	<i>Л-1-12 Бирюля</i>
<i>Ячейка ПС</i>	<i>Присоединение Л-1-12 Бирюля</i>
<i>ПС</i>	<i>ПС «Сигнал» №1</i>
8. Основной источник питания: *ПС "Сигнал" №1.*
9. Резервный источник питания: *отсутствует.*
10. **Сетевая организация осуществляет:**
 - 10.1. Организационные мероприятия:
 - 10.1.1. Подготовка технических условий на технологическое присоединение.
 - 10.1.2. Проверка выполнения технических условий со стороны Заявителя.
 - 10.1.3. Фактические действия по присоединению и обеспечению работы энергопринимающих устройств Заявителя.
 - 10.2. Требования по проектированию, строительству новых и реконструкции существующих электрических сетей филиала ПАО "МРСК Сибири" - "Горно-Алтайские электрические сети" для электроснабжения объектов заявителя: *выполнить проектную документацию в соответствии с Положением о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденным постановлением Правительством РФ от 16.02.2008 № 87 и согласовать со всеми заинтересованными организациями в соответствии с действующим законодательством.*
 - 10.2.1. *Выполнить монтажные и пусконаладочные работы средств АИИС УЭ в точках технологического присоединения электроустановок потребителя к электрическим сетям филиала (на границе балансовой принадлежности).*
11. **Заявитель осуществляет:**
 - 11.а. *Монтаж вводно-распределительного устройства (ВРУ) объекта;*

- 11.6. Ввод до ВРУ объекта выполнить кабелем или самонесущим изолированным проводом типа СИП. Место прокладки кабеля или провода должно быть доступно для беспрепятственного осмотра по всей длине прокладки.
- 11.1. Требования по проектированию схемы электроснабжения от точки присоединения к сетям МРСК: разработать проектную документацию в границах земельного участка Заявителя соответствующим с Положением о составе разделов проектной документации и требованиях к содержанию, утвержденным постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87;
- 11.2. Требования по проектированию и установке устройств:
- 11.2.1. Коммутационных аппаратов, аппаратов защиты: установить отключающий аппарат, предусмотреть возможность его опломбирования;
- 11.2.2. Учета электрической энергии: не требуется;
- 11.2.3. Защитного заземления: заземление выполнить в соответствии с требованиями ПУЭ.
- 11.2.4. Защиты и автоматики: не требуется.
- 11.3. Мероприятия по обеспечению резервным источником питания энергопринимающих устройств, требующих повышенной надежности электроснабжения в соответствии с требованиями НТД: не требуется.
- 11.4. Требования по согласованию проектной документации с Сетевой организацией и федеральным органом исполнительной власти по технологическому надзору: при разработке проектной документации согласно п. 11.1 настоящих ТУ согласовать ее со всеми заинтересованными сторонами в соответствии с действующим законодательством.
- 11.5. Требования по предоставлению заключений экспертных организаций по проектной документации, освидетельствования технического состояния энергоустановок: после выполнения технических условий энергопринимающее устройство предъявить представителю Сетевой организации для составления акта о выполнении ТУ, акта об осуществлении технологического присоединения, акта допуска прибора учета к эксплуатации и согласования расчетной схемы учета электроэнергии.
- Дополнительные сведения:
- Запрещается строительство и производство любых работ в охранных зонах электрических сетей, принадлежащих ПАО «МРСК Сибири» - «Горно-Алтайские электрические сети» без предварительного согласования;
 - Запрещается самовольное включение электроустановки, изменение схемы электроснабжения и увеличение нагрузки сверх разрешенной.
 - Указанная в настоящих технических условиях точка присоединения к электрическим сетям ПАО «МРСК Сибири» на момент заключения договора о технологическом присоединении является условной и окончательно фиксируется в документах о технологическом присоединении (акт о технологическом присоединении), что не требует внесения изменений в данные технические условия для последующего осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя к электрическим сетям.
12. Срок действия настоящих технических условий составляет 5 лет со дня заключения договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям.



Главный специалист сектора
перспективного развития филиала
ПАО «МРСК Сибири» - «ГАЗС»

Лыкова Эркелей Сергеевна

» _____ 201_ г



КРИСТАЛЛ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ «КРИСТАЛЛ»
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ «МАЙМИНСКИЙ РАЙОН»

649000, РЕСПУБЛИКА АЛТАЙ, С. МАЙМИНСКОЕ
УЛ. ЗАВОДСКАЯ, 22, ОФИС 3
Тел. 8 (38844) 22 502
ИНН КПП 0400006310/0400001001

№ _____
на № _____ от _____

Главе Администрации
МО «Майминский район»
Птицыну Р.В.

Заключение

**О возможности подключения (технологического присоединения)
к водопроводным сетям земельного участка кадастровый номер
04:01:031203:274.**

расположенного по адресу: Майминский район, с. Александровка,
ул. Центральная.

Возможности подключения (технологического присоединения)
вышеупомянутого земельного участка к существующим водопроводным
сетям МУП «Кристалл» нет.

Главный инженер МУП «Кристалл» _____



В.А. Тяменко

Заключение получил _____ / « _____ » _____ 20__ г.

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральный кадастровый центр» Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Алтай
полное наименование органа государственной власти

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости

Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости

На основании запроса от 26.04.2019, поступившего на рассмотрение 26.04.2019, сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра недвижимости:

Земельный участок				Лист 1
Вид объекта недвижимости				Лист 1
Лист №1	Раздел 1	Всего листов раздела 1: 1	Всего разделов: 2	Всего листов выписки: 2
26 апреля 2019г. № КУВН-001/2019-9680315				
Кадастровый номер:				04.01.031203.274
Номер кадастрового квартала:				04.01.031203
Дата присвоения кадастрового номера:				23.01.2019
Ранее присвоенный государственный учетный номер:				данные отсутствуют
Адрес (местоположение):				Республика Федерация, Республика Алтай, Майминский район, бирюлинское сельское поселение, с. Александровка, ул. Центральная
Площадь, м2:				1200 +/- 12
Кадастровая стоимость, руб.				342372
Кадастровые номера расположенных в пределах земельного участка объектов недвижимости:				данные отсутствуют
Категория земель:				Земли населенных пунктов
Виды разрешенного использования:				Для индивидуального жилищного строительства. Для индивидуальной жилой застройки
Статус земли об объекте недвижимости:				Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные"
Особые отметки:				Земельный участок подлежит снятию с государственного кадастрового учета по истечении пяти лет со дня вступления в силу 2 - Сведения о зарегистрированных правах, отсутствуют.
Подпись выписки:				Чичиков Амаду (представитель заявителя), Заявитель: Администрация МО "Майминский район"

полное наименование должности	подпись	инициалы, фамилия
	М.П.	

Описание местоположения земельного участка

Земельный участок

Ид. объекта недвижимости

Лист №1 Раздел 3

Всего листов раздела 3: 1

Всего разделов: 2


Всего листов выписки: 2

26 апреля 2019г. № КУ/ВН-001/2019-9680315

Кадастровый номер:

04:01:031203:274

План (чертеж, схема) земельного участка



Масштаб 1:400

Условные обозначения:

Подпись наименования должности

Подпись

индивидуал. фондлик

М.П.